FUNDAMENT KOMINA FK.1

1:25

RZUT FUNDAMENTU
ZBROJENIE DOLNE / ŚRODKOWE / GÓRNE



RZUT TRZONU









Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IIIN								
Poz.	Stal #	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)		
			w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN		
	A-IIIN					#8	#12	#20
1	20	490	136	1	136			666,40
2	20	330	136	1	136			448,80
3	12	490	68	1	68		333,20	
4	20	356	56	1	56			199,36
5	12	280	40	1	40		112,00	
6	8	654	10	1	10	65,40		
7	20	408	28	1	28			114,24
8	8	664	5	1	5	33,20		
9	12	210	32	1	32		67,20	
Długość wg średnic (m)						98,60	512,40	1428,80
Masa łączna wg średnic (kg)						39	455	3529
Ogółem (kg)						4023		



UWAGI:
1. Pod fundament należy wykonać beton podkładowy B15 o gr. min. 10cm.
2. Przed rozpoczęciem betonowania w szalunku trzonu należy umieścić kotwy stalowe do mocowania komina.
3. Geometrię poszczególnych elementów żelbetowych związanych z technologią oraz ich zbrojenie, należy traktować orientacyjnie. Ostateczna geometria może być ustalona dopiero na podstawie szczegółowych wytycznych technologicznych, opracowanych po wyborze wszystkich urządzeń technologicznych mających wpływ na przedmiotową geometrię.

LEGENDA

——— Zbrojenie dolne

— · — · — Zbrojenie środkowe (przeciwskurczowe)

– – – – – – – Zbrojenie górne

Otulina: 5,0cm

STAL: A-IIIN/RB 500 W

BETON PODKŁADOWY: B15
BETON: B37

Nazwa inwestycji:	BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY ZRĘBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZRĘBKI
Adres inwestycji:	ul.Nidzicka 19 13-200 Działdowo dz. nr ewid. 239/4 i 239/7
Inwestor	Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie spółka z o.o. ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo
Wykonawca projektu:	P.P.H.U. "JUWA" Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22
Branża: KONSTRUKCJA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant: inż.Marcin Peukert upr. nr SLK/2841/POOK/10	30.01.2018r
Nazwa rysunku	FUNDAMENT KOMINA FK.1
Nr rysunku: PW.K.23	Skala: 1:25