


Ściana żelbetowa SC-2 L=35mb

ŚCIANA ŻELBETOWA SC-2, ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-2

1:25



Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IIIIN								
Poz.	Stal	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	# A-IIIIN		w elementach	elementów	ogółem	# 8	A-IIIIN # 12 # 16	
1	16	370	480	1	480		1776,00	
2	16	270	480	1	480		1296,00	
3	16	400	470	1	470		1880,00	
4	16	8200	28	1	28		2296,00	
5	12	275	470	1	470		1292,50	
6	8	90	118	1	118	106,20		
7	12	4100	72	1	72		2952,00	
8	8	33	480	1	480	158,40		
Długość wg średnic (m)			264,60 4244,50 7248,00					
Masa łączna wg średnic (kg)			105 3769 11452					
Ogółem (kg)			15325					

- UWAGI:
1. Pod ławy fundamentowe należy wykonać beton podkładowy B15 o gr. min. 10cm.
 2. Naroża ścian oraz ławy należy dobroić wg sztuki budowlanej. Pręty dozbrajające zostały ujęte w zwiększonej długości sumarycznej prętów podłużnych.
 3. Pręty podłużne ściany oraz ławy łączyć na zskład wynoszący 50Ø.

Otulina–fund.: 5,0cm
Otulina–ściana: 5,0cm
STAL: A–IIIIN/RB 500 W
A–I/St3SX
BETON PODKŁADOWY: B15
BETON: B25

Nazwa inwestycji:		BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCU O KOCIOŁ OPALANY ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZREBK	
Adres inwestycji:		ul.Niżzicka 19 13–200 Dziątdowo dz. nr ewid. 239/4 i 239/7	
Inwestor		Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Dziątdowie spółka z o.o. ul. Marii Zientary–Malewskiej 1B, 13–200 Dziątdowo	
Wykonawca projektu:		P.P.H.U. "JUWA" Jęży Brynkiewicz Waldemar Filipkowski 15–182 Białystok, ul.Sosobowskiego 22	
Branża:		KONSTRUKCJA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant:		inż.Marcin Peukert upr. nr SLK/2841/P00K/10	30.01.2018r
Nazwa rysunku		ŚCIANA ŻELBETOWA SC–2, ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł–2	
Nr rysunku		PWK.12	Skala: 1:25