



Działdowo, 2019.01.07

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

WYJAŚNIENIE II

Pytanie 1

Mając na uwadze złożony charakter przedmiotu zamówienia, obecną sytuację na rynku przejawiającą się wydłużonym okresem oczekiwania na oferty dostawców i podwykonawców oraz konieczność opracowania szczegółowej kalkulacji ceny oferty obejmującej m.in. branżę budowlaną, elektryczną oraz teletechniczną, a także okoliczność, że część okresu na przygotowanie oferty stanowi okres świąteczny, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15 lutego 2019 roku.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 2

Dla jakich parametrów biomasy (dla jakiej zawartości wody w paliwie) należy zagwarantować sprawność co najmniej 88%?

Odpowiedź 2

Sprawność ogólną produkcji energii cieplnej z kotła wraz z ekonomizerem suchym) o mocy 5,1 MW w wysokości 88% należy zagwarantować, przy obciążeniu 100% oraz przy wilgotności paliwa 50% i wartości energetycznej = 7,5 MJ/kg.

Pytanie 3

W SIWZ strona 20 punkt 18 jest informacja należy przygotować dokumenty wymienione w rozdziale VII punkt 7 lit. a) - e). Niestety w podanym punkcie nie ma wymienionych podpunktów a)-e). Proszę o wskazanie dokumentów, które należy przygotować.

Odpowiedź 3

Zamawiający koryguje ww. zapis w akapicie w pkt. 18 na stronie 20 na następujące:

➤ *dokumenty wskazane w Rozdz. VII pkt. 8 lit. a) – e),*

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Grzegorz Karczewski