



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Działdowo, 2019.01.08

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii
ciepłej ze spalania biomasy”.

WYJAŚNIENIE III

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuszcza kocioł o powierzchni rusztu 11,2 m kw., przy zachowaniu pozostałych parametrów kotła opisanych w specyfikacji?”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kotła o powierzchni rusztu 11,2 m kw.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Grzegorz Karczewski